

BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TỈNH BẮC GIANG

Số: 2392/CAT-CSPCCC&CNCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 05 tháng 7 năm 2024

V/v thông báo kết quả tổ chức Hội nghị đối
thoại với doanh nghiệp gắn với triển khai
Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày
10/5/2024 của Chính phủ

Kính gửi: Quý cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Để kịp thời nắm, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp gắn với triển khai thi hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 50/2024/NĐ-CP).

Thành phần tham dự Hội nghị có sự tham gia trực tiếp của 92 doanh nghiệp tại Hội trường Công an tỉnh (địa chỉ: đường Hùng Vương, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang) và 79 doanh nghiệp tham dự trực tuyến. Hội nghị do đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì; tham dự Hội nghị còn có: đồng chí Đại tá Thân Văn Duy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố các Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Giang và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội nghị, có 13 ý kiến phát biểu của các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực PCCC và CNCH gồm: Công ty TNHH Van Huacheng (Việt Nam); Công ty TNHH Hà Nội shungho electronic; Công ty xăng dầu Hà Bắc; Công ty TNHH Xuân huy E&C; Công ty TNHH cơ điện và PCCC Bình Minh; Công ty TNHH JA Solar Việt Nam; Công ty TNHH đầu tư Capella Bắc Giang; Công ty TNHH Luxshare ICT Bắc Giang; Công ty TNHH cơ điện và PCCC Nam Sơn; Công ty Điện lực Bắc Giang; Công ty cổ phần may BGG Lạng Giang; Công ty Gạch Tân Thành; Công ty TNHH Phòng cháy chữa

cháy và cứu nạn cứu hộ toàn cầu; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. Đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toàn, Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì, chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trả lời, giải đáp cơ bản những vấn đề mà cơ quan, doanh nghiệp nêu ra (có Phụ lục chi tiết gửi kèm theo). Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp và đại biểu dự Hội nghị đã được trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH, giúp cho doanh nghiệp nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện; đối với các vấn đề khác phát sinh hoặc chưa rõ, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Viện, Trưởng phòng, SĐT: 0912.170.107; đ/c Trung tá Nguyễn Minh Tiến, SĐT: 0374.459.412) để được hướng dẫn, giải đáp.

Công an tỉnh trân trọng thông báo để các Quý cơ quan, doanh nghiệp nắm và triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận: *ah*

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, CSPCCC&CNCH (Đ1).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Đại tá Thân Văn Duy

PHỤ LỤC

Giải đáp những khó khăn, vướng mắc tại Hội nghị đối thoại giữa Công an tỉnh và doanh nghiệp năm 2024 về lĩnh vực PCCC&CNCH (kèm theo Công văn số 2392/CAT-CSPCCC ngày 05 tháng 7 năm 2024)

Câu 1: Công ty TNHH van Huacheng (Việt Nam)

1. Nội dung huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH chỉ yêu cầu thực hiện 1 lần và có thời hạn vĩnh viễn, vậy trong trường hợp Công ty có thêm lao động mới chưa được huấn luyện có cần phải tổ chức tập huấn lại hay không?

2. Chi phí huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH có quy định cụ thể ở đâu hay không?

3. Theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 số lần kiểm tra định kỳ hàng năm đối với cơ sở, doanh nghiệp là 1 lần/năm, vậy việc kiểm tra đột xuất vẫn được thực hiện thì có quy định nào quy định về việc cơ quan Công an kiểm tra đột xuất hay không? Việc kiểm tra đột xuất không báo trước có ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cơ sở hay không?

4. Công ty tôi đã được thẩm duyệt nghiệm thu, hiện có nhu cầu cải tạo khu vực văn phòng, ngăn vách thì có phải thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC hay không?

Trả lời:

1. Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC/CNCH không quy định thời hạn đối với cá nhân đã được tham gia huấn luyện nghiệp vụ, tuy nhiên trong trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có thêm lao động mới thì yêu cầu phải tập huấn cho số lao động mới vào làm việc tại công ty.

2. Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định “Kinh phí tổ chức huấn luyện do cơ quan, tổ chức, cơ sở hoặc cá nhân tham gia huấn luyện chịu trách nhiệm”.

3. Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định “Cơ quan Công an kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở định kỳ một năm một lần; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định này hoặc vi phạm quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy mà có nguy cơ phát sinh cháy, nổ hoặc phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự theo văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền đối với cơ sở thuộc diện danh mục quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 50/NĐ-CP ngày 10/05/2024; hoặc do yêu cầu của cơ sở đề nghị kiểm tra nhằm mục đích đánh giá khách hàng. Việc kiểm tra đột xuất không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động, sản xuất của cơ sở, doanh nghiệp.

4. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định về đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy: Cần đánh giá việc cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng có làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hặc thay thế hệ thống báo cháy, lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình. Vì vậy, công ty phải thể hiện rõ nội dung cải tạo có ảnh hưởng đến 1

trong những yếu tố đã nêu trên, từ đó mới có kết luận việc cải tạo công trình có cần thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hay không.

Câu 2: Công ty TNHH Hà Nội sungho electronic

1. Công ty chúng tôi dự kiến sử dụng nhà kho có diện tích khoảng 200m² chứa các nguyên liệu như: bông, vải, sợi... Hiện nay chúng tôi không có nhu cầu chứa bông vải sợi nữa mà chuyển đổi để chứa các máy móc cũ không sử dụng đến. Vậy, Công ty chúng tôi có phải thực hiện các thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với khu vực nhà kho nêu trên hay không?

2. Việc diễn tập phương án PCCC tại cơ sở, do công ty tự diễn tập hay phải mời Công an PCCC tới diễn tập?

Trả lời:

1. Căn cứ Điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, cụ thể:

- Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau: làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình.

- Do vậy việc thay đổi công năng của nhà kho từ chứa các nguyên liệu sản xuất sang chứa các máy móc cũ không làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với công trình nên không phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

2. Căn cứ Điểm a, d khoản 10 Điều 19 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết, tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, khu dân cư, phương tiện thuộc phạm vi quản lý của mình” và “Người có trách nhiệm tổ chức thực tập phương án chữa cháy của cơ sở phải gửi kế hoạch, báo cáo kết quả tổ chức thực tập phương án chữa cháy đến cơ quan Công an quản lý trực tiếp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực tập phương án chữa cháy”. Do vậy tổ chức diễn tập phương án chữa cháy có thể mời hoặc không mời cơ quan công an tới dự, tham gia diễn tập.

Câu 3: Công ty xăng dầu Hà Bắc

Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ có hiệu lực thay đổi thế nào khi Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ có hiệu lực?

Trả lời:

Nghị định Số: 136/2024/NĐ-CP	Nghị định Số: 50/2024/NĐ-CP
- Khoản 9 Điều 9 Nghị định Số: 136/2024/NĐ-CP.	- Khoản 4, Điều 1 Nghị định Số: 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi Khoản 9 Điều 9 Nghị định Số: 136/2024/NĐ-CP.
Có hiệu lực trên toàn quốc	
- Có giá trị không quá 24 tháng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển và không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển	- Có giá trị không quá 24 tháng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ theo kế hoạch hoặc hợp đồng vận chuyển và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện vận chuyển.

Câu 4: Công ty TNHH Xuân Huy E&C

Chúng tôi tiến hành tư vấn cho 01 dự án sản xuất tấm tế bào quang điện cho pin năng lượng mặt trời tổng mức đầu tư thuộc dự án nhóm A, dự kiến sản lượng là 500 triệu tấm/năm. Vậy cho chúng tôi hỏi là tấm tế bào quang điện có được coi là linh kiện điện tử hay không? và dự án này thuộc thẩm quyền thẩm duyệt của cơ quan nào?

Trả lời:

Tấm tế bào quang điện không được tính là linh kiện điện tử, sản xuất tấm tế bào quang điện được xét vào các ngành nghề khác. Đối với công trình sản xuất tấm tế bào quang điện có sản lượng 500 triệu tấm/năm không thuộc danh mục trong Phụ lục Va (các công trình thuộc diện thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH), vậy nên công trình này thuộc thẩm quyền thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an cấp tỉnh.

Câu 5: Công ty TNHH cơ điện và PCCC Bình Minh

Tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy định những đơn vị nào được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC? Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC gồm những thành phần gì?

Trả lời: Quy định tại Điểm d khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024, Cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC được quy định tại Điểm b khoản 13 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 gồm:

a) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo kết quả kiểm định của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy bao gồm: Văn bản đề nghị cấp

Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27); Biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25); Biên bản lấy mẫu phương tiện kiểm định (Mẫu số PC28); Giấy chứng nhận xuất xứ (trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

b) Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ quan, tổ chức nước ngoài bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC27); kết quả thử nghiệm, kiểm định của các cơ quan, tổ chức thử nghiệm; Giấy chứng nhận xuất xứ (trường hợp chưa kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành) hoặc xuất xưởng của phương tiện; Giấy chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có); tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;

c) Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về nội dung của bản dịch đó.

Câu 6: Công ty TNHH JA Solar Việt Nam

Tại thời điểm trước đối với mỗi cơ sở phải xây dựng phương án chữa cháy cơ sở và phương án cứu nạn cứu hộ, vậy sau khi Nghị định số 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực thì các cơ sở phải xây dựng mấy loại phương án để đảm bảo theo quy định? Cơ sở đã có phương án chữa cháy và phương án cứu nạn, cứu hộ theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì có cần xây dựng theo mẫu phương án tại Nghị định số 50/2024/NĐ-CP hay không?

Trả lời:

- Căn cứ Điểm a khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP quy định phương án chữa cháy cơ sở được xây dựng theo mẫu số PC17 của Nghị định này và sửa đổi Điều 9 Nghị định 83/2017/NĐ-CP không có nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở mà chỉ bổ sung tình huống cứu nạn, cứu hộ vào phương án chữa cháy của cơ sở. Như vậy, theo NĐ số 50/2024/NĐ-CP chỉ phải xây dựng 01 phương án chữa cháy của cơ sở.

- Theo quy định tại Điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định: Phương án chữa cháy cơ sở, phương án cứu nạn, cứu hộ cơ sở, phương án chữa cháy của cơ quan Công an, phương án cứu nạn, cứu hộ của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã được xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nếu không có sự thay đổi về tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc và các điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thì tiếp tục được sử dụng, không phải xây dựng và phê duyệt lại.

Câu 7: Công ty TNHH đầu tư Capella Bắc Giang

Theo quy định khi nộp hồ sơ xem xét, thẩm định báo cáo tính khả thi của dự án thì trong thành phần yêu cầu có văn bản cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy, tuy nhiên theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ đã bỏ thủ tục Hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với thiết kế cơ sở của dự án, công trình, trường hợp này để có văn bản cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy thì chủ đầu tư cần phải làm thủ tục gì?

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/05/2024 qua đó bãi bỏ thủ tục “góp ý đối với hồ sơ thiết kế cơ sở” do Các nội dung góp ý trong hồ sơ thiết kế cơ sở là các giải pháp chung về PCCC, được chi tiết và cụ thể tại hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công (sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP).

Tuy nhiên, nếu người dân vẫn có nhu cầu cho ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình thì chủ đầu tư có thể gửi văn bản đề nghị trực tiếp đến Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Giang; địa chỉ: đường Võ Nguyên Giáp, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang để được trả lời về các giải pháp PCCC đối với công trình.

Câu 8: Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung)

Hàng năm huấn luyện nghiệp vụ PCCC xong thì công ty được cấp GCN huấn luyện PCCC và CNCH theo Nghị định mới không phải cấp thì cụ thể như thế nào? Số công nhân, người lao động đã tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC thì có phải tổ chức huấn luyện lại định kỳ hàng năm hay không?

Trả lời

- Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 bãi bỏ Mẫu số 02 (mẫu chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) của Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được cấp “Chứng nhận huấn luyện chữa cháy” theo Mẫu số 35, Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 và không quy định về thời hạn sử dụng.

- Chứng nhận huấn luyện chữa cháy không có quy định về thời gian sử dụng, vì vậy số công nhân, người lao động đã được huấn luyện và có tên trong Chứng nhận huấn luyện chữa cháy thì không phải tiến hành huấn luyện để cấp “Chứng nhận huấn luyện chữa cháy” nữa, tuy nhiên công ty vẫn phải đề nghị cơ quan Công an hoặc cơ sở huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC tổ chức bồi dưỡng bổ sung hằng năm về nghiệp vụ PCCC theo quy định.

Câu 9: Công ty TNHH cơ điện và PCCC Nam Sơn

Hiện nay tôi đang có nhu cầu xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu thì theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ thì phải được cơ quan PCCC chấp thuận địa điểm xây dựng trước khi tiến hành thiết

kế công trình, tuy nhiên việc chấp thuận địa điểm cũng được Sở Công thương kiểm tra, đánh giá, do vậy tôi có thể làm thủ tục trong một lần được không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ đã Bãi bỏ thủ tục “chấp thuận địa điểm xây dựng” do các đối tượng phải chấp thuận địa điểm xây dựng theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP là các công trình thuộc lĩnh vực xăng dầu, dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương. Trong công tác quản lý của Sở Công thương đã có nội dung kiểm tra địa điểm xây dựng, trong đó có sự tham gia phối hợp của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH (*sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP*). Do vậy, chủ đầu tư không cần thực hiện bước chấp thuận địa điểm địa điểm xây dựng của cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH.

Câu 10: Công ty Điện lực Bắc Giang

Đối với một số công trình đã được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Hiện nay do nhu cầu thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh, chủ cơ sở có đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho các công trình này. Vậy theo quy định của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024, có cần phải thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống đin mặt trời áp mái đó hay không? Trong trường hợp hệ thống không thuộc đối tượng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC thì đối với những trường hợp đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước đó chúng tôi có cần phải thực hiện bước nghiệm thu về PCCC theo quy định của pháp luật nữa không?

Trả lời:

- Hệ thống điện mặt trời áp mái nhà không nằm trong danh mục dự án, công trình thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy thuộc Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024;

- Căn cứ theo điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024, đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nhà **mà dẫn đến một trong các trường hợp sau:** làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy; thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn; giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình; lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy; lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy; thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình thì thuộc đối tượng phải thẩm duyệt, thiết kế về phòng cháy chữa cháy;

- Đối với một số hệ thống điện đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước đó, căn cứ theo quy định chuyên tiếp tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024, đối với những hệ thống điện mặt trời áp mái nhà đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt, thiết kế về PCCC theo Nghị định này thì chủ đầu tư thi công, tự tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với công trình.

Câu 11. Công ty cổ phần may BGG Lạng Giang

Hiện nay, các công ty đang vướng về vấn đề gửi văn bản Online qua phần mềm hành chính công Bộ Công an thường hay bị lỗi hoặc không gửi được, dẫn đến việc đề nghị của doanh nghiệp không được kịp thời. Do vậy, đề nghị công an tỉnh bố trí một buổi đề hướng dẫn nghiệp vụ cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trả lời: Hiện nay, để giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, Bộ Công an đã triển khai việc tiếp nhận thủ tục hành chính mức độ 4 thông qua trang dichvucong.bocongan.gov.vn, tuy nhiên do số lượng người dân có nhu cầu nộp trong một thời điểm rất lớn dẫn đến một số thời điểm chất lượng còn chưa cao. Trong thời gian tới Bộ Công an đã tiến hành khắc phục và cải thiện trong thời gian tới. Các cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ gặp khó khăn có thể đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn trực tiếp hoặc liên hệ với cán bộ trực hành chính công (đ/c Thượng úy Nguyễn Thị Hà Anh, số ĐT 0966.619.777) để được hướng dẫn.

Câu 12. Công ty Gạch Tân Thành

Hiện nay công ty xây dựng nhà máy sản xuất gạch nung. Vì vậy, vấn đề cháy nổ là rất thấp. Thực tế đã có Cán bộ của Phòng Cảnh Sát PCCC Công an tỉnh Bắc Giang và Cán bộ PCCC Công an huyện Lạng Giang đến kiểm tra và có nhận định nguy cơ cháy nổ là khá thấp, tuy nhiên phải thực hiện theo các quy định của pháp luật về PCCC (Quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC).

Đồng thời, Công ty cũng đã mời đơn vị đủ năng lực kinh doanh dịch vụ về PCCC về khảo sát và họ cũng có ý kiến: Nguy cơ cháy nổ là rất thấp, bởi nhà xưởng chỉ tôn và sắt, còn nguyên liệu toàn than với đất.

Do đó, Công ty có ý kiến: Xem xét Doanh nghiệp chỉ trang bị đầy đủ bình cứu hỏa, tiêu lệnh ở tất cả vị trí bảng điện và những vị trí dễ xảy ra chập cháy, nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu quả cho Doanh nghiệp có được không?

Trả lời: Quy định trang bị bố trí phương tiện về PCCC đối với công trình được quy định tại TCVN 3890:2023, trong trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất gạch nung tùy theo quy mô sẽ phải trang bị các phương tiện về PCCC ví dụ một số trường hợp như

- Nhà xưởng có diện tích từ 500 m² hoặc khối tích từ 2500 m³ trở lên thì phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà.

- Nhà xưởng có hạng nguy hiểm cháy thấp (hạng D, E) thì có quy mô diện tích từ 500 m² hoặc khối tích từ 2500 m³ trở lên thì phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy trong nhà phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

Đây là quy định tại Tiêu chuẩn về PCCC (bắt buộc áp dụng) do vậy chủ cơ sở phải chấp hành quy định này.

Câu 13: Công ty TNHH Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn cầu.

Khi thiết kế về PCCC đối với một số dự án có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chúng tôi gặp phải các hệ thống PCCC mà Việt Nam chưa có tiêu chuẩn, như vậy chúng tôi có được áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài để thiết kế về PCCC cho công trình không?

Trả lời:

1. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy, chữa cháy tại Việt Nam

Căn cứ khoản 5 Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng theo các nguyên tắc sau:

- Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên được phép áp dụng tại Việt Nam;

- Tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế có quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và được Bộ Công an chấp thuận bằng văn bản.

2. Đối tượng chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về PCCC

Các dự án, công trình khi thiết kế các hệ thống PCCC mà chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam quy định thì phải nghiên cứu, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế để thiết kế; các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế này phải được Bộ Công an chấp thuận trước khi áp dụng để thiết kế cho công trình.

Việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được xem xét căn cứ theo đề nghị của Chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn thiết kế. Các tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được chấp thuận áp dụng đối với từng nhóm đối tượng cụ thể được nêu trong văn bản chấp thuận áp dụng, không được áp dụng cho các nhóm đối tượng khác.

Hết./.