



THỐNG KÊ

CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ CHO THUÊ TRỌ CÒN TỒN TẠI VỀ PCCC

TT	Tên cơ sở	Địa chỉ	Quy mô	Thời điểm đi vào hoạt động		Nhà trọ	Nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh nhà trọ	Tồn tại vi phạm về xây dựng	Tồn tại vi phạm về PCCC và CNCH	Ghi chú
				Hoạt động trước Nghị định 136/NĐ-CP	Hoạt động sau Nghị định 136/NĐ-CP					
1	Nguyễn Văn Chín	Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa	05 tầng, 12 phòng trọ, diện tích 100m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
2	Nguyễn Duy Dũng	Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa	6 tầng, 20 phòng trọ, diện tích 120m2/sàn		X	X			Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
3	Ngô Thị Sinh	Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa	6 tầng, 12 phòng trọ, diện tích 120m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
4	Nguyễn Văn Súng	Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa	05 tầng, 08 phòng trọ, diện tích 125m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
5	Nguyễn Văn Vinh	Ngọc Liễn, Châu Minh, Hiệp Hòa	5 tầng, 07 phòng trọ, diện tích 80m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
6	Đào Thị Hà	Mai Hạ, Mai Đình, Hiệp Hòa	4 tầng nổi, 01 tầng hầm, 20 phòng trọ, diện tích 400m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn.	
7	Đào Bá Thê	Mai Hạ, Mai Đình, Hiệp Hòa	5 tầng, 09 phòng trọ, diện tích 100m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn. Trang bị phương tiện PCCC Không đủ theo quy định	
8	Đào Bá Khu	Mai Hạ, Mai Đình, Hiệp Hòa	3 tầng, 14 phòng trọ, diện tích 130m2/sàn		X		X		Không đủ số lượng lối thoát nạn.	
9	Lê Thị Hoa	Mai Hạ, Mai Đình, Hiệp Hòa	4 tầng, 14 phòng trọ, diện tích 70m2/sàn		X	X			Không đủ số lượng lối thoát nạn.	
10	Trần Văn Đương	TDP Đông Rì, TT Tây Yên Tử, huyện Sơn Động	02 tầng, 250 m2	x		X			Không đủ số lượng lối thoát nạn.	

11	Nhà trọ Giáp Văn Chung	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
12	Nhà trọ Vũ Thị Hồng Mây	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
13	Nhà trọ cao cấp Thường Thường	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
14	Nhà trọ Nguyễn Văn Duy	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
15	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
16	Nhà trọ Trần Văn Mai	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
17	Nhà trọ Đồng Quê	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
18	Nhà trọ Hải Anh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
19	Nhà trọ Hoàng Công Hà	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
20	Nhà trọ Tuyết Dương	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
21	Nhà trọ Hồng Hạnh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
22	Nhà trọ Nguyễn Văn Mạnh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
23	Nhà trọ Hoàng Thị Tinh (Hoàng Công Năng)	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
24	Nhà trọ Mây Đức	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
25	Nhà trọ Nguyễn Thị Toán	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
26	Nhà trọ Hoa Duy	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
27	Nhà trọ Minh Quân 2	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC

28	Nhà trọ Nguyễn Tuấn Quỳnh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
29	Nhà trọ Hoàng Công Mẫn	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
30	Nhà trọ Nguyễn Văn Minh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
31	Nhà trọ Nguyễn Vũ Hào	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
32	Nhà trọ Liên Chương	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
33	Nhà trọ Việt Kiều	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
34	Nhà trọ Thân Tư	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
35	Nhà trọ Nguyễn Văn Chính	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
36	Nhà trọ Nguyễn Kim Thêm	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
37	Nhà trọ Minh Quân 1	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
38	Nhà trọ Trịnh Hoàng Đạo	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
39	Nhà trọ Quỳnh Anh	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
40	Nhà trọ Hoa Dương	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
41	Nhà trọ Nguyễn Hữu Cảnh	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
42	Nhà trọ Hoàng Công Đoan	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
43	Nhà trọ Hoan Luân	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC
44	Nhà trọ Hiền Truyền	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC

45	Nhà trọ Sơn Thủy	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	
46	Nhà trọ Nguyễn Văn Vệ	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	
47	Nhà trọ An Trí	Quang Châu , Việt Yên	7 tầng		X			Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	
48	Nhà trọ Nguyễn Văn Tuyên	Quang Châu , Việt Yên	8 tầng	x				Không có giải pháp ngăn cháy, lối thoát nạn không đảm bảo	Không lắp đặt hệ thống PCCC	
49	Nhà trọ 88	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy	
50	Nhà trọ Phương Trang 2	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	
51	Nhà trọ Thiệp Dược	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy, kích thước thang không đảm bảo; Chưa có thang thứ 2	
52	Nhà nghỉ trọ 626	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	
53	Nhà trọ Hồng Hạnh	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	
54	Nhà trọ Hưng Huyền	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Chưa có thang thứ 2	
55	Nhà trọ Vũ Trí Lâm	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Chưa có thang thứ 2	
56	Nhà trọ Hải Huệ	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	
57	Nhà trọ A1	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hờ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2	

58	Nhà trọ May Mán	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
59	Nhà trọ Bình Duy Khiêm	Xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên	7 tầng			X		X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy;
60	Nhà trọ Hoàng Đào	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở riêng biệt; Chưa có thang thứ 2
61	Nhà trọ Hoắc Công Liên	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	x		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 60m
62	Nhà trọ D10	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
63	Nhà trọ Nguyễn Quang Quy	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
64	Nhà trọ Bình Minh	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
65	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 50m
66	Nhà trọ Nguyễn Thị Lại	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X				X	Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2; Nhà trong ngõ nhỏ cách đường lớn khoảng 20m

67	Nhà trọ Nguyễn Văn Đức	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
68	Nhà trọ Hoàng Công Tuyên	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	x			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở riêng biệt; Chưa có thang thứ 2
69	Nhà trọ Đông Ly	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
70	Nhà trọ Trần Văn Sa	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
71	Nhà trọ Xuân Phúc	Xã Vân Trung, huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
72	Nhà trọ Minh Thống	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng			X	X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
73	Nhà trọ Mỹ Lan	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	8 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
74	Nhà trọ Nguyễn Văn Cường	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
75	Nhà trọ Anh Tuấn	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
76	Nhà trọ Nguyễn Văn Sơn	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hở chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2

77	Nhà trọ hưng huệ	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
78	Nhà trọ Mạnh Hùng	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
79	Nhà trọ Thành Thế	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng		X		X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
80	Nhà trọ Toàn Tâm	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	9 tầng		X		X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
81	Nhà trọ Ngọc Hải	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng		X		X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
82	Nhà trọ VIB	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng		X		X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
83	Nhà trọ Thân Đức Vinh	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
84	Nhà trọ Đoàn Cảnh Trường (A-Z)	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X		X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
85	Nhà trọ Anh Dũng	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng		X	X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
86	Nhà trọ Thân Văn Giới	TDP My Điện 1, Phường Nénh , huyện Việt Yên	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2

87	Nhà trọ Dương Ngọc Chí	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng	7 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
88	Nhà trọ Dương Thị Viện	xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng	9 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
89	Nhà trọ 7 tầng Song Khê	xã Song Khê, thành phố Bắc Giang	07 tầng	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
90	hà trọ ông Nguyễn Hữu Tú	hôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà	07 tầng		X	X			Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
91	Hoàng Thị Duyên	Tân Phụng, thành phố Bắc Giang	3	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
92	Hoàng Văn Sang	Tân Phụng, thành phố Bắc Giang	3	X			X		Chưa có hệ thống PCCC; Thang bộ trong nhà là thang hồ chạy quanh thang máy; Chưa có thang thứ 2
93	Đỗ Thúy Hòa	168, đê Chi Ly1, thành phố Bắc Giang	4 tầng, mỗi sàn 120m2, 12 phòng	X			X		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố
94	Trịnh Văn Bắc	150, đê Chi Ly 1, thành phố Bắc Giang	4 tầng, mỗi sàn 120m2, 12 phòng	X			X		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố
95	Nguyễn Thị Mai	04, Xương Giang, phường Trần Phủ, thành phố Bắc Giang	4 tầng, mỗi sàn khoảng 350m2, 22 phòng	X			X		Chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động, đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố
96	Nhà trọ Nguyễn Thị Hiến	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 30 phòng, 100m2/sàn		X	X		Không có cầu thang bộ thứ 2	Không có lối thoát nạn thứ 2, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC
97	Nhà trọ Nguyễn Kim Doanh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1, thành phố Bắc Giang	01 dãy, 03 tầng, 110m2/sàn, 24 phòng		X	X			Không có 2 lối thoát nạn, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC
98	Nhà trọ Nguyễn Thanh Phong	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1, thành phố Bắc Giang	03 tầng, 20 phòng, 90m2/sàn		X	X			Không có 2 lối thoát nạn, Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC

99	Nhà trọ Nguyễn Hữu Thắng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Phường Thọ Xương - Hà Vị 1, thành phố Bắc Giang	02 dãy, mỗi dãy 03 tầng, 120m2/sàn/dãy, 42 phòng	X		X			Chưa trang bị đủ phương tiện PCCC
100	Nhà trọ Lê Văn Bảy 1	Số 1 đường Nguyễn Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang	nhà 5 tầng, diện tích tổng 76,5m2; 14 phòng trọ;	X		X			Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy, chưa có cầu thang thoát nạn thứ 2
101	Nhà trọ Lê Văn Bảy 2	số 27, làn 2, đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang	nhà 4 tầng, diện tích tổng 76,5m2; 12 phòng trọ;	X		X			Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy, chưa có cầu thang thoát nạn thứ 2
102	Nguyenkhacminh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 18 phòng,			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
103	NGUYỄN VĂN PHẤN	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 12 phòng, 240m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
104	Nhà trọ Đào Ngọc Quảng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	4 tầng, 19 phòng, 400m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
105	Nhà trọ Đào Ngọc Quy	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 14 phòng, 160m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
106	Nhà trọ Lý Thị Xoan	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	5 tầng, 8 phòng, 200m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
107	Nhà trọ Hoàng Sỹ Chung	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 8 phòng, 110m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
108	Nhà trọ Nguyễn Văn Hùng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	4 tầng, 21 phòng, 140m2/1san			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
109	Nhà trọ Nguyễn Khắc Thi	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	3 tầng, 15 phòng, 160m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
110	Nhà trọ Đào Hữu Hoà	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Song Khê 1, thành phố Bắc Giang	5 tầng, 44 phòng, 200m2			X			chưa đủ lối thoát nạn, phương tiện PCCC
111	Nhà trọ - Lê Thị Chính	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liềm Xuyên, thành phố Bắc Giang	01 tầng nổi, diện tích 100m2/sàn; 06 phòng trọ	X		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
112	Nguyễn Văn Quân	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liềm Xuyên, thành phố Bắc Giang	01 tầng nổi, diện tích 85m2/sàn; 05 phòng trọ; 01 tầng để ở gia đình 01 tầng cho thuê trọ	X		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
113	Nhà trọ Hoàng Văn Chinh	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liềm Xuyên, thành phố Bắc Giang	01 tầng nổi, diện tích 80m2/sàn; 05 phòng trọ	X			X		Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn), Vi phạm về giao thông cho xe chữa cháy

114	Nhà trọ Vũ Thị Nghiêm	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên, thành phố Bắc Giang	3 tầng nổi, diện tích 90m2/sàn; 14 phòng trọ	X		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
115	Nhà trọ Đỗ Thị Trang	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên, thành phố Bắc Giang	4 tầng nổi, diện tích 85m2/sàn; 12 phòng trọ		X	X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
116	Nhà trọ Lục Tiểu Hồng	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên, thành phố Bắc Giang	2 tầng nổi, diện tích 150m2/sàn; 22 phòng trọ		X	X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
117	Nhà trọ Thân Ngọc Hà	Tỉnh Bắc Giang - Thành phố Bắc Giang - Xã Song Khê - Liêm Xuyên, thành phố Bắc Giang	3 tầng nổi, diện tích 270m2/sàn; 27 phòng trọ		X	X			Vi phạm về giao thông cho xe chữa cháy
118	Nhà trọ Lê Văn Bấy	TDP Đông Giang, thành phố Bắc Giang	5 tầng nổi, 125m2 - 17 phòng trọ	X		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
119	Nhà trọ Đỗ Thị My	xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang	03 tầng, 90m2/sàn	x		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
120	Nhà trọ Trường Giang	phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang	03 tầng, 90m2/sàn	x		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
121	Nhà trọ Ninh Văn Thao	xã Song Khê, thành phố Bắc Giang	03 tầng	x		X			Vi phạm về lối thoát nạn (không đủ số lối thoát nạn)
122	Nhà trọ Nguyễn Thị Oát	TDP Hùng Lâm 3 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	05 tầng, diện tích 110 m2/tầng; có 15 phòng cho thuê trọ		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
123	Nhà trọ Nguyễn Văn Khá	TDP Hùng Lâm 2 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	05 tầng, diện tích 220 m2/tầng; có 46 phòng cho thuê trọ	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
124	Nhà trọ Nguyễn Thị Lan	TDP Hùng Lâm 1 - Phường Hồng Thái - thị xã Việt Yên	5 tầng, diện tích 110 m2/tầng; có 30 phòng cho thuê trọ	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
125	Nhà trọ Hùng Cường	TDP Nội Ninh - Phường Ninh Sơn - Thị xã Việt Yên	06 tầng; diện tích 170 m2/tầng; có 30 phòng cho thuê trọ		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
126	Nhà trọ Nguyễn Huy Sáng	TDP Dục Quang - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	05 tầng; diện tích 68 m2/tầng; có 11 phòng cho thuê	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
127	Nhà trọ Nguyễn Mạnh Thắng	TDP Dục Quang - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	5 tầng; diện tích 90 m2/tầng; có 12 phòng cho thuê	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

128	Nhà trọ Bích Động	TDP số 1 - Phường Bích Động - thị xã Việt Yên	6 tầng; diện tích 220 m2/tầng, có 50 phòng cho thuê	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
129	Nhà Trọ Hoàng Công Đăng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 45 phòng;240m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
130	Nhà Trọ Hoàng Công Nhượng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 28 phòng;115m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
131	Nhà Trọ Hoàng Công Tuấn	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 47 phòng;300m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
132	Nhà Trọ Nguyễn Văn Kê	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 69 phòng;220m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
133	Nhà Trọ Nguyễn Văn Nhượng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 50 phòng;200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
134	Nhà Trọ Hoàng Công Tĩnh	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 28 phòng;100m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
135	Nhà Trọ Vũ Ngọc Hùng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 45 phòng;230m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
136	Nhà Trọ Hoàng Công Sứ	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 21 phòng;180m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
137	Nhà Trọ Hoàng Công Triệu	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 43 phòng;260m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
138	Nhà Trọ Hoàng Thị The	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng;180m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
139	Nhà Trọ Nguyễn Văn Lữ	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng;80m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

140	Nhà Trọ Hoàng Công Lương	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 32 phòng:130m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
141	Nhà Trọ Nguyễn Thị Luyện	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 65 phòng:230m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
142	Nhà Trọ Nguyễn Văn Sinh	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 22 phòng:100m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
143	Nhà trọ Hoắc Công Thuần	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 39 phòng:220m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
144	Nhà trọ Hoàng Công Thế	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 29 phòng:120m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
145	Nhà trọ Vũ Thị An	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 70 phòng:320m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
146	Nhà trọ Hoắc Công Triển	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:60m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
147	Nhà trọ Hoắc Công Văng	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 22 phòng:90m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
148	Nhà trọ Nguyễn Văn Tiến	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:210m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
149	Nhà trọ Vũ Văn Hồng	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 45 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
150	Nhà trọ Vũ Văn Điền	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
151	Nhà trọ Vũ Văn Nam	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 49 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

152	Nhà trọ Hà Huy Bắc	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 38 phòng:180m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
153	Nhà trọ Vũ Lâu	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 21 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
154	Nhà trọ Hoàng Công Liêm	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 49 phòng:200m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
155	Nhà trọ Nguyễn Văn Hay	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:140m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
156	Nhà trọ Hoàng Công Niềm	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:160m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
157	Nhà trọ Vũ Văn Hương	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 47 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
158	Nhà trọ Vũ Văn Nhiều	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
159	Nhà trọ Nguyễn Chí Thanh	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:100m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
160	Nhà trọ Nguyễn Văn Phương	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 35 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
161	Nhà trọ Nguyễn Thị Yên	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 44 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
162	Hoàng Công Lục	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:220m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
163	Nhà trọ Hoàng Công Tỉnh	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 26 phòng:150m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

164	Nhà trọ Hoàng Công Hiệp	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 45 phòng:200m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
165	Nhà trọ Vũ Văn Cường	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:120m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
166	Nguyễn Văn Mạnh	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 84 phòng:280m2	X				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
167	Nhà trọ Hoàng Công Khôi	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 21 phòng:96m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
168	Nhà trọ Vũ Văn Khuy	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 26 phòng:120m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
169	Nhà trọ Nguyễn Văn Đức	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:110m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
170	Nhà trọ Nguyễn Thị Lán	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
171	Nhà trọ Nguyễn Văn Tiệp	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 26 phòng:120m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
172	Nhà trọ Hoàng Công Tích	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:130m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
173	Nhà trọ Hoác Công Chờ	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 28 phòng:117m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
174	Nhà trọ Hoàng Công Đăng	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 21 phòng:100m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
175	Nhà trọ Hoàng Công Hiệu	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 12 phòng:100m2			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

176	Nhà trọ Vũ Xuân Thanh	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 32 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
177	Nhà trọ Vũ Văn Vịnh	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 37 phòng:170m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
178	Nhà trọ Hoắc Công Sách	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 16 phòng:80m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
179	Nhà trọ Nguyễn Văn Được	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
180	Nhà trọ Hoàng Công Hà	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 43 phòng:180m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
181	Nhà trọ Hoàng Công Đăng	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 24 phòng:120m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
182	Nhà trọ Nguyễn Thu Hương	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 49 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
183	Nhà trọ Nguyễn Văn Hợp	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 27 phòng:140m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
184	Nhà trọ Vũ Văn Biển	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 27 phòng:130m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
185	Nhà trọ Vũ Văn Giang	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 18 phòng:100m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
186	Nhà trọ Vũ Thị Nhân	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
187	Nhà trọ Vũ Quang Đông	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 16 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

188	Nhà trọ Nguyễn Văn Cần	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 24 phòng:120m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
189	Nhà trọ Nguyễn Thị Vân	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 54 phòng:360m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
190	Nhà trọ Hoàng Công Duyên	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 29 phòng:165m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
191	Nhà trọ Hoàng Công Hưng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 46 phòng:300m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
192	Nhà trọ Nguyễn Minh Nguyệt	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 13 phòng:100m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
193	Nhà trọ Hoàng Công Thường	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 68 phòng:320m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
194	Nhà trọ Nguyễn Văn Ngắm	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 42 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
195	Nhà trọ Hoàng Công Mừng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 35 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
196	Nhà trọ Vũ Văn Hay	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 61 phòng:250m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
197	Nhà trọ Vũ Văn Phúc	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 44 phòng:200m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
198	Nhà trọ Hoàng Công Tuấn	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:90m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
199	Nhà trọ Nguyễn Văn Kế	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 28 phòng:130m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

200	Nhà trọ Hoàng Công Hòa	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 26 phòng:220m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
201	Nhà trọ Nguyễn Văn Phạm	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 90 phòng:390m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
202	Nhà trọ Nguyễn Văn Doan	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 24 phòng:150m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
203	Nhà trọ Nguyễn Văn Ninh	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 49 phòng:190m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
204	Nhà trọ Hoàng Công Tuyên	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 105 phòng:320m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
205	Nhà trọ Nguyễn Văn Đăng	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 50 phòng:300m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
206	Nhà trọ Hoàng Công Biển	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 86 phòng:300m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
207	Nhà trọ Nguyễn Văn Đê	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
208	Nhà trọ Hoàng Công Đoàn	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
209	Nhà trọ Hoác Công Sự	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:240m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
210	Nhà trọ Hoàng Thị Xuân	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 9 phòng;50m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
211	Nhà trọ Lương Công Thụ	Trung Đông, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 33 phòng:160m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

212	Nhà trọ Hoàng Công Đệ	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
213	Nhà trọ Lãng Văn Thơ	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:150m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
214	Nhà trọ Hoắc Công Cẩn	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 32 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
215	Nhà trọ Nguyễn Văn Dần	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 19 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
216	Nhà trọ Hoàng Công Thà	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:120m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
217	Nhà trọ Hoàng Công Nghiệp	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 64 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
218	Nhà trọ Hoàng Công Trung	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
219	Nhà trọ Nguyễn Văn Dũng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 32 phòng:120m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
220	Nhà trọ Nguyễn Văn Minh	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:170m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
221	Nhà trọ Hoắc Thị May	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:350m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
222	Nhà trọ Hoàng Công Lâm	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 50 phòng:330m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
223	Nhà trọ Vũ Văn Minh	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

224	Nhà trọ Vũ Văn Năm	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 52 phòng:200m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
225	Nhà trọ Hoàng Công Xây	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 80 phòng:350m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
226	Nhà trọ Nguyễn Văn Bao	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 28 phòng:130m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
227	Nhà trọ Hoàng Công Ý	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 45 phòng:200m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
228	Nhà trọ Hoàng Công Thắng	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:300m2	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
229	Nhà trọ Nguyễn Văn Cao	Trung Đồng, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 40 phòng:200m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
230	Nhà trọ Nguyễn Văn Oanh	Vân Cốc 1, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:120M2m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
231	Nhà trọ Bùi Thế Sinh	Vân Cốc 1, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 22 phòng:100m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
232	Nhà trọ Bùi Thế Tuấn	Vân Cốc 1, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:70m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
233	Nhà trọ Trần Thế Đôn	Vân Cốc 1, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:72m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
234	Nhà trọ Thân Đức Hòa	Vân Cốc 1, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:72m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
235	Nhà trọ Nguyễn Hữu Sanh	Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 16 phòng:90m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

236	Nhà trọ Ngô Văn	Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 30 phòng:140m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
237	Nhà trọ Nguyễn Thị Hạt	Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 16 phòng:90m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
238	Nhà trọ Nguyễn Thị Nhân	Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 29 phòng:140m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
239	Nhà trọ Nguyễn Thế Nam	Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 36 phòng:150m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
240	Nhà trọ Dương Ngô Hải	Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 20 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
241	Nhà trọ Nguyễn Quang Phương	Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 25 phòng:120m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
242	Nhà trọ Trần Thị Hời (Hoàn)	Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 78 phòng:400m2		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
243	Nhà trọ Dương Thị Hồng Thơ	Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 35 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
244	Nhà trọ Dương Thị Thi	Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 60 phòng:220m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
245	Nhà trọ Nguyễn Văn Luyện(chết)	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 12 phòng:70m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
246	Nhà trọ Dương Ngô Tiến	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 15 phòng:80m2		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
247	Nhà trọ Dương Ngô Sơn	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	6 tầng, 20 phòng:25m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

248	Nhà trọ Dương Ngô Sơn	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 17 phòng:110m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
249	Nhà trọ Dương Thị Uyên	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 10 phòng:20m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
250	Nhà trọ Nguyễn Văn Lộc	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 22 phòng:150m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
251	Nhà trọ Nguyễn Quang Luyến	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 39 phòng:210m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
252	Nhà trọ Hoàng Văn Phương	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 19 phòng:120m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
253	Nhà trọ Dương Thị Lua	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 27 phòng:30m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
254	Nhà trọ Hoàng Văn Quyền	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 17 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
255	Nhà trọ Dương Ngô Hường	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 45 phòng:280m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
256	Nhà trọ Dương Văn Túc	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 28 phòng:110m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
257	Nhà trọ Nguyễn Văn Mạnh	Vân Cốc 4, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 22 phòng:100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
258	Nhà trọ Nguyễn Tuấn Anh	Trúc Tay, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 45 phòng:200m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
259	Nhà trọ Nguyễn Văn Anh	Bài Xanh Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 36 phòng:280m2			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

260	Nhà trọ Nguyễn Văn Căn	Trúc Tay, Vân Trung, Việt Yên	5 tầng, 24 phòng;100m2	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
261	Hoàng Hải Quân	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 28 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
262	Nguyễn Văn Lập	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 23 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
263	Hoàng Công Vương	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 110m2, 22 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
264	Hoàng Công Sỹ	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 350m2, 63 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
265	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 270m2, 50 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
266	Nguyễn Thị Soát	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 20 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
267	Hoàng Công Sức	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
268	Hoàng Thị Hoài	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 170m2, 37 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
269	Hoàng Công Điện	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
270	Hoàng Công Giáp	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 115m2, 34 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
271	Hoàng Công Tráng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 150m2, 41 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

272	Hoàng Công Hào	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 220m2, 49 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
273	Nguyễn Thị Thương	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 180m2, 38 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
274	Nguyễn Văn Nghị	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 124m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
275	Nguyễn Văn Dũng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 650m2, 126 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
276	Hoàng Công Xuân	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 10 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
277	Lê Đức Thành	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 200m2, 51 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
278	Hoàng Công Nguyễn	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 23 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
279	Phạm Công Phong	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 180m2, 50 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
280	Phạm Công Chức	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 300m2, 78 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
281	Vũ Văn Quang	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 400m2, 127 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
282	Nguyễn Văn Hùng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 150m2, 41 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
283	Nguyễn Văn Thát	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 260m2, 42 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

284	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
285	Hoàng Công Quảng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
286	Nguyễn Văn Khương	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2,27 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
287	Hoàng Công Tuyên	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 150m2, 42 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
288	Nguyễn Thị Sâm	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2,24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
289	Hoàng Công Chuân	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 21 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
290	Hoàng Công Thụy	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 18 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
291	Nguyễn Văn Minh	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 400m2, 100 phòng	x					Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
292	Hoàng Công Nhuận	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 210m2, 60 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
293	Hoàng Công Thuận	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 200m2, 48 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
294	Hoàng Công Đạo	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 400m2, 84 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
295	Hoàng Công Khang	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 150m2, 38 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

296	Hoàng Công Phan	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 20 phòng		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
297	Nguyễn Văn Đồng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 200m2, 43 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
298	Hoàng Công Chúc	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 200m2, 44 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
299	Hoàng Công Nhật	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 27 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
300	Nguyễn Văn Tuyên	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 350m2, 147 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
301	Nguyễn Văn Mạnh	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 42 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
302	Hoác Công Năng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 200m2, 58 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
303	Nguyễn Văn Long	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 20 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
304	Hoàng Công Hưng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 250m2, 60 phòng		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
305	Nguyễn Quốc Hiệp	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 150m2, 27 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
306	Hoàng Thị Hằng	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
307	Nguyễn Văn Tường	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

308	Nguyễn Thị Hời	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
309	Nguyễn Đình Dương	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 24 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
310	Lê Văn Việt	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 220m2, 33 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
311	Nguyễn Thị Lụa	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 14 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
312	Nguyễn Đức Kim	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 20 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
313	Nguyễn Văn Hiếu	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 15 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
314	Nguyễn Xuân Huyền	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 46 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
315	Nguyễn Thị Cùa	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 120m2, 36 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
316	Nguyễn Trọng Thắng	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 160m2, 32 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
317	Nguyễn Quang Linh	Tam Tầng - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 90m2, 26 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
318	Nguyễn Văn Toán	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 130m2, 30 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
319	Nguyễn Trọng Phú	Quang Biều - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 130m2, 30 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

320	Nguyễn Văn Lương	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 18 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
321	Nguyễn Thị Nga	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 100m2, 18 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
322	Trần Văn Bằng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 144m2, 28 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
323	Nguyễn Trọng Tấn	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 80m2, 9 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
324	Nguyễn Thị Ngoan	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 140m2, 21 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
325	Nguyễn Quang Quyền	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	5 tầng, 110m2, 20 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
326	Nguyễn Thị Độ	Đình cã, Quang Minh, Việt Yên	5 tầng, 110m2, 24 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
327	Hoàng Thị Hưu	Núi Hiếu - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	6 tầng, 120m2, 30 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
328	Nguyễn Thị Bích Ngọc	Núi Hiếu - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 30 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
329	Nguyễn Trung Dũng	Núi Hiếu, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 220m2, 64 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
330	Nguyễn Văn Vệ	Núi Hiếu, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 30 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
331	Lương Thị Thúy	Núi Hiếu, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 90m2, 24 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

332	Nguyễn Văn Chính	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 350m2, 60 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
333	Nguyễn Văn Bình	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 600m2, 163 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
334	Hoàng Công Thơm	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 35 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
335	Hoắc Công Láng	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 40 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
336	Hoàng Công Đoàn	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 30 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
337	Hoàng Công Huân	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 180m2, 50 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
338	Nguyễn Văn Tuyển	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 200m2, 63 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
339	Hoàng Công Thuận	Núi Hiều, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 26 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
340	Sái Quang Luyện	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 144m2, 37 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
341	Đào Văn Hà	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 45 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
342	Nguyễn thị Mai	Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên	6 tầng, 100m2, 35 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
343	Nguyễn Tài Mừng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	6 tầng, 700m2, 115 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

344	Nguyễn Tài Mừng	Đạo Ngạn 1 - Xã Quang Châu - Huyện Việt Yên, Việt Yên	6 tầng, 150m2, 40 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
345	Nhà trọ Tóm Anh	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
346	Nhà trọ Văn Quý	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/250 m2/61 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
347	Nhà trọ Thân Đức Long	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/180 m2/27 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
348	Nhà trọ Thanh Thảo	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
349	Nhà trọ Anh Quốc	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
350	Nhà trọ Thăng Linh	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/10 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
351	Nhà trọ Ngô Văn Đáng	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/39 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
352	Nhà trọ Tuấn Lê	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/70 m2/16 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
353	Nhà trọ Phí Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/16 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
354	Nhà trọ Thân Thị Hồng	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/90 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
355	Nhà trọ Phùng Văn Phú	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

356	Nhà trọ Lê Xuân Hiệp	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/37 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
357	Nhà trọ Phan Thị Lan	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
358	Nhà trọ Vũ Xuân Trường	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
359	Nhà trọ Hải Nam	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/20 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
360	Nhà trọ Đoàn Nhâm	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/9 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
361	Nhà trọ Phùng Văn Tú	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
362	Nhà trọ Thân Văn Đệ	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/35 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
363	Nhà trọ Minh Tài	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
364	Nhà trọ Đỗ Quốc Hùng	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/37 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
365	Nhà trọ Hà Văn	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/34 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
366	Nhà trọ Tuấn Mến	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/30 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
367	Nhà trọ Nguyễn Văn Vinh	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/23 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

368	Nhà trọ Định Hà	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/22 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
369	Nhà trọ Đồng Huyền	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/16 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
370	Nhà trọ Ngô Thế Bộ	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	4.5 tầng/250 m2/99 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
371	Nhà trọ Đoàn Duân	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/15 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
372	Nhà trọ Lê Văn Lộc	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/180 m2/47 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
373	Nhà trọ Ngô Văn Đoàn	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/40 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
374	Nhà trọ Hoàng Thị Lương	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/18 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
375	Nhà trọ Phùng Minh Quyết	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
376	Nhà trọ Hoàng Văn Vương	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/20 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
377	Nhà trọ Lương Văn Sang	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/58 m2/12 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
378	Nhà trọ Nguyễn Phan Duy	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/140 m2/32 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
379	Nhà trọ Phan Văn Thao	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	6 tầng/220 m2/49 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

380	Nhà trọ Sơn Bình	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/24 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
381	Nhà trọ Thân Văn Quyết	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
382	Nhà trọ Thân Thị Nụ	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/80 m2/24 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
383	Nhà trọ Lập Phương	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
384	Nhà trọ Khang Hằng	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
385	Nhà trọ Thân Thị Oanh	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
386	Nhà trọ Tiến Huệ	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/31 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
387	Nhà trọ Hòa Nhâm	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/44 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
388	Nhà trọ Thân Văn Tuyên	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/30 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
389	Nhà trọ Thân Đức Ân	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/300 m2/55 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
390	Nhà trọ Vân Đạt	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
391	Nhà trọ Thân Văn Đương	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

392	Nhà trọ Chắc Thủy	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
393	Nhà trọ Ngô Văn Quân	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/250 m2/61 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
394	Nhà trọ Tài Hoa	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/180 m2/27 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
395	Nhà trọ Đặng Xuân Hậu	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
396	Nhà trọ Ngô Văn Hùng	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
397	Nhà trọ Lê Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/10 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
398	Nhà trọ Thân Thị Sen	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/39 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
399	Nhà trọ Bùi Thị Hiền	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/6 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
400	Nhà trọ Tuấn Yên	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/70 m2/16 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
401	Nhà trọ Nguyễn Thị Thuận	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/16 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
402	Nhà trọ Thân Thị Yên	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/90 m2/24 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
403	Nhà trọ Lê Văn Đức	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/12 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

404	Nhà trọ Lương Công Định	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/37 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
405	Nhà trọ Phùng Minh Cường	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
406	Nhà trọ Thân Văn Lợi	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
407	Nhà trọ Nguyễn Văn Đang	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/20 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
408	Nhà trọ Thân Xuân Mạnh	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/9 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
409	Nhà trọ Nguyễn Văn Quang	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/114 m2/33 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
410	Nhà trọ Phùng Văn Phước	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/35 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
411	Nhà trọ Hiền Hạnh	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
412	Nhà trọ Phùng Thị Kiều Trang	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/37 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
413	Nhà trọ Hải Lý	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/34 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
414	Nhà trọ Kỳ Liệu	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/30 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
415	Nhà trọ Quang Gái	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/33 phòng	x				X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

416	Nhà trọ Thân Văn Đồng	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/22 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
417	Nhà trọ Tươi Ánh	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/16 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
418	Nhà trọ Hùng Ánh	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/250 m2/39 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
419	Nhà trọ Hương Đoàn	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/15 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
420	Nhà trọ Nguyễn Thị Thái	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/180 m2/47 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
421	Nhà trọ Phương Dung	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/40 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
422	Nhà trọ Nguyễn Thị Mơ	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
423	Nhà trọ Phùng Văn Như	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
424	Nhà trọ Bộ Bảy	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/20 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
425	Nhà trọ Hân Bé	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/58 m2/12 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
426	Nhà trọ Huấn Huế	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/140 m2/32 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
427	Nhà trọ Lương Thị Vinh	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/220 m2/49 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

428	Nhà trọ Đại Hạnh	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
429	Nhà trọ Huỳnh Nhung	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
430	Nhà trọ Tới Quảng	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/80 m2/24 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
431	Nhà trọ Phùng Văn Năm	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
432	Nhà trọ Tâm Phương	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
433	Nhà trọ Nguyễn Văn Đương	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
434	Nhà trọ Thân thị Liên	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/31 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
435	Nhà trọ Mạc Văn Trường	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/44 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
436	Nhà trọ Cương Nga	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/30 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
437	Nhà trọ Tạ Nam Anh	TDP My Điện 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/300 m2/55 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
438	Nhà trọ Nam Tâm	TDP My Điện 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
439	Nhà trọ Thân Văn Nhân	TDP My Điện 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

440	Nhà trọ Nguyễn Văn Thanh	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
441	Nhà trọ Nguyễn Thị Phương	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/250 m2/61 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
442	Nhà trọ Nguyễn Đức Tuấn	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/180 m2/27 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
443	Nhà trọ Huy Hòa	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/32 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
444	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
445	Nhà trọ Lê Văn Tàu	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/10 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
446	Nhà trọ Khánh Quyết	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/39 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
447	Nhà trọ Hoàng Văn Tào	TDP Yên Ninh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/6 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
448	Nhà trọ Đỗ Văn Kiên	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/70 m2/16 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
449	Nhà trọ Đỗ Quang Chung	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/16 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
450	Nhà trọ Đỗ Văn Phong	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/90 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
451	Nhà trọ Nguyễn Văn Đình	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

452	nhà trọ Nguyễn Văn Đệ	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/37 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
453	nhà trọ Đỗ Văn Thúc	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/12 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
454	nhà trọ Đỗ Văn Huỳnh	TDP Phúc Lâm, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/16 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
455	Đỗ Quang Chung	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/20 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
456	Nguyễn Văn Bình	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/9 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
457	Nhà nghỉ trọ 66	My Điền 2, TT Nénh, Việt Yên	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
458	Nhà nghỉ Đoàn Trang	My Điền - Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/35 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
459	Nhà trọ Huy Hoà	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên, Việt Yên	5 tầng/160 m2/39 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
460	Nhà trọ Hoàng Văn Tào	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên, Việt Yên	5 tầng/160 m2/37 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
461	Nhà trọ Lê Văn Tấu	TDP Ninh Khánh, TT Nénh, Việt Yên, Việt Yên	5 tầng/120 m2/34 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
462	Nhà trọ Khánh Quyết	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/160 m2/25 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
463	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/33 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

464	Nhà trọ Thân Văn Đương	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/22 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
465	Nhà trọ Chắc Thủy	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/16 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
466	Nhà trọ Ngô Văn Quân	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/29 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
467	Nhà trọ Lê Văn Luật	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/15 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
468	Nhà trọ Thân Thị Sen	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/180 m2/47 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
469	Nhà trọ Nguyễn Thị Thuận	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/40 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
470	Nhà trọ Thân Thị Yên	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
471	Nhà trọ Lê Văn Đức	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
472	Nhà trọ Lương Công Định	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/20 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
473	Nhà trọ Thân Văn Lợi	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/140 m2/32 phòng		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
474	Nhà trọ Nguyễn Văn Đang	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/220 m2/49 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
475	Nhà trọ Thân Xuân Mạnh	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

476	Nhà trọ Hiền Hạnh	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
477	Nhà trọ Phùng Thị Kiều Trang	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/80 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
478	Nhà trọ Hải Lý	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/220 m2/28 phòng	x		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
479	Nhà trọ Kỳ Liệu	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
480	Nhà trọ Quang Gái	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
481	Nhà trọ Hùng Ánh	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/31 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
482	Nhà trọ Hương Đoàn	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/44 phòng			X		X	Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
483	Nhà trọ Nguyễn Thị Thái	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/30 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
484	Nhà trọ Nguyễn Thị Mơ	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/300 m2/55 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
485	Nhà trọ Phùng Văn Như	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
486	Nhà trọ Hân Bé	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/21 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
487	Nhà trọ Lương Thị Vinh	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/18 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

488	Nhà trọ Đại Hạnh	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/23 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
489	Nhà trọ Phùng Văn Năm	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/58 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
490	Nhà trọ Nguyễn Văn Đường	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/140 m2/32 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
491	Nhà trọ Thân thị Liên	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	6 tầng/220 m2/49 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
492	Nhà trọ Mạc Văn Trường	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/24 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
493	Nhà trọ Tạ Nam Anh	TDP My Điền 1, Nénh, Việt Yên	5 tầng/130 m2/12 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
494	Nhà trọ Nam Tâm	TDP My Điền 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/80 m2/24 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
495	Nhà trọ Nguyễn Văn Thanh	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/220 m2/28 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
496	Nhà trọ Nguyễn Thị Phương	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/43 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
497	Nhà trọ Nguyễn Đức Tuấn	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/24 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
498	Nhà trọ Huy Hòa	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/150 m2/31 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
499	Nhà trọ Đỗ Thị Hậu	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/200 m2/44 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

500	Nhà trọ Lê Văn Tàu	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	5 tầng/120 m2/30 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
501	Nhà trọ Đỗ Văn Phong	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	6 tầng/300 m2/55 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
502	Nhà trọ Nguyễn Văn Đình	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	6 tầng/72 m2/18 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
503	nhà trọ Nguyễn Văn Đệ	TDP Hoàng Mai 3, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/21 phòng			X	X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
504	nhà trọ Đỗ Văn Huỳnh	TDP Phúc Lâm, Nénh, Việt Yên	5 tầng/72 m2/9 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
505	Nguyễn Văn Bình	TDP Ninh Khánh, Nénh, Việt Yên	6 tầng/114 m2/33 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
506	Nhà trọ Tài Anh	TDP My Điền 2, Nénh, Việt Yên	5 tầng/100 m2/35 phòng	x			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
507	Nhà trọ Hoan Bắc	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên - Bắc Giang	5 tầng, 90m2/sàn, 21 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
508	Nhà trọ Cường Giang	Phúc Long - Tăng Tiến	5 tầng, 145m2/sàn, 38 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
509	Nhà trọ Ông Lâm	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 180m2/sàn, 25 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
510	Nhà trọ Linh Thu	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 104m2/sàn, 16 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
511	Nhà trọ Thân Thị Hòa (Hòa Thụ)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 110 m2/ sàn, 35 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

512	Nhà trọ Thanh Nga (Bùi Thị Loan)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 72m2/sàn, 17 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
513	Nhà trọ Bình Duy Khiêm (Thân Văn Thái)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	6 tầng, 170m2/sàn, 37 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
514	Nhà trọ TNT (Thân Văn Thống)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 130m2/sàn, 27 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
515	Nhà trọ Minh Định (Thân Văn Minh)	Khu đất mới Phúc Long, chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 72m2/sàn, 20 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
516	Nhà trọ Linh Duyên (Nguyễn Thị Duyên)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	6 tầng, 90m2/sàn, 28 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
517	Nhà trọ Nhật Nguyệt	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 105 m2/sàn, 16 phòng		X		X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
518	Nhà trọ Ngọc Linh (thân quang linh)	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 70m2/sàn, 12 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
519	Nhà trọ Quý Dương	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	6 tầng, 120m2/sàn, 20 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
520	Nhà trọ Thân Văn Khoa (Minh)	Phúc Long - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 90m2/sàn, 16 phòng		X	X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
521	Nhà trọ Đình Văn Thọ	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 120m2/sàn, 30 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
522	Nhà trọ Thân Văn Hoan (thao)	Chùa - Tăng Tiến - Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 28 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
523	Nhà trọ Thân Văn Ba (luận)	Thôn Bầy - Tăng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 12 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

524	Nhà trọ Mừng Lan	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	6 tầng, 240m2/sàn, 60 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
525	Nhà trọ Thanh Hậu	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 110m2/sàn, 17 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
526	Nhà trọ Chung Dương	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 175m2/Sàn, 42 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
527	Nhà trọ Sản Trang	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 120 m2/sàn, 30 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
528	Nhà trọ Tin An	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 60m2/sàn, 16 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
529	Nhà trọ Thân Thế Thành	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 83m2/sàn, 23 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
530	Nhà trọ Thiệp Dược	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	6 tầng, 150m2/sàn, 35 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
531	Nhà trọ Lý Hà	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 150m2/sàn, 39 phòng	X			X		Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
532	Nhà trọ Lương Hữu Sử	Thôn Bầy - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 100m2/sàn, 24 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
533	Nhà trọ N30	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 82m2/sàn, 19 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
534	Nhà trọ Tuấn Linh	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	6 tầng, 240m2/sàn, 65 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
535	Nhà trọ Tuấn Cảnh	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 180m2/sàn, 43 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

536	Nhà trọ hồng Nhung	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 90m2/sàn, 16 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
537	Nhà trọ Phương Trang 1	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 220m2/sàn, 50 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
538	Nhà trọ Thiên Ân	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 72m2/sàn, 15 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
539	Nhà trọ SDC	Thôn Chùa - Tằng Tiến-Việt Yên	5 tầng, 225m2/sàn, 40 phòng	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
540	Nhà trọ Thân Thị Hòa	Thôn Chiền, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
541	Nhà trọ Dương Thế Quán	Thôn Chiền, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
542	Nhà trọ Thân Văn Lương	Thôn Chiền, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
543	Nhà trọ Thân Thị Thu Thủy	Thôn Chiền, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
544	Nhà trọ Dương Thế Vũ	Thôn Chiền, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
545	Nhà trọ Dương Văn Hào	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 130m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
546	Nhà trọ Thân Văn Hương	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 250m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
547	Nhà trọ Dương Văn Sinh	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

548	Nhà trọ Dương Văn Sơn	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 240m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
549	Nhà trọ Dương Văn Tâm	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
550	Nhà trọ Nguyễn Văn Bình	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 400m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
551	Nhà trọ Dương Văn Viện	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 93m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
552	Nhà trọ Nguyễn Văn Huân	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 200m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
553	Nhà trọ Thân Văn Chiến	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 80m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
554	Nhà trọ Nguyễn Văn Đa	Thôn Giá, Nội Hoàng, Yên Dũng	04 tầng 130m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
555	Nhà trọ Dương Văn Trường Nam	Thôn Sy, Nội Hoàng, Yên Dũng	05 tầng 160m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
556	Thân Văn Bắc	Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng	4 tầng 250m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
557	Dương Văn Trường	Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng	4 tầng 120m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
558	Thân Thị Nhanh	Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng	4 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động
559	Trần Hữu Thêm	Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng	4 tầng 180m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động

560	Nguyễn Thanh Hùng	Nội, Nội Hoàng, Yên Dũng	4 tầng 130m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
561	Nhà trọ Thân Văn Hình	Trung, Nội Hoàng, Yên Dũng	03 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
562	Nhà trọ Thân Thị Tuyết Lịch	Trung, Nội Hoàng, Yên Dũng	03 tầng 100m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
563	Nhà trọ Lương Văn Quyền	Quyết Tiến, Tiền Phong, Yên Dũng	04 tầng 80m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
564	Nhà trọ Thân Văn An	Quyết Tiến, Tiền Phong, Yên Dũng	06 tầng 120m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
565	Nhà trọ Nguyễn Thị Gấm	Quyết Tiến, Tiền Phong, Yên Dũng	04 tầng 110m2/sàn	X		X			Không đảm bảo về lối thoát nạn; Chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động	
566	Nguyễn Văn Phong	TDP Thanh Xuân, TT Đồi Ngô, Lục Nam	05 tầng, 01 tum 120m2/sàn		X			Vi phạm trật tự xây dựng		